



DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 149 / 2010

APPAREIL(S) : Coffrets XL³ 4000

SAMPLE DESCRIPTION :

REFERENCE(S) : 20500 - 20501 - 20502 - 20503 - 20504 - 20505 - 20506 - 20507 -
20508 - 20509 - 20511 - 20514 - 20515 - 20517 - 20518 - 20519 -
20520 - 20541 - 20542 - 20543 - 20561 - 20562 - 20563 - 20565 -
20831 - 20832 - 20833 - 20847 - 20850 - 20851 - 20857 - 20858 -
20859

REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES : IP 55-30 IK 08-07

RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :

THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

à la norme CEI 60529

- degré IP 30 sans porte
- degré IP 55 avec porte

à la norme CEI 62262

- code IK 07 sans porte
- code IK 08 avec porte

à la norme CEI 60695-2-11

- 750°C pour les parties extérieures
- 960°C pour les parties en contact avec des parties actives
- 650°C pour les autres composants plastiques
- 960°C pour les revêtements des parties métalliques extérieurs avec peinture epoxy-polyester
temps d'extinction <30secondes

Cette déclaration comprend : 1 page

Date de délivrance : 18/11/2010


Issue date :

This declaration contains : 1 page

Responsable du Laboratoire Produits Central

Head of test Laboratory

Jean-Marc LIBOUTET



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND.

Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.

This document shall not be reproduced, except as a complete photographic facsimile. Any partial reproduction, as well as the insertion of any results into an accompanying text for distribution, requires the prior written approval of LEGRAND.

This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.

LEGRAND - 128, Avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - F 87045 LIMOGES Cedex - Tél. : (33) 05.55.06.84.66