

DECLARATION C E DE CONFORMITE n° A 7585 C

Page 1/1

Nous **LEGRAND**
We 128, Avenue de Lattre-de-Tassigny - F 87 045 LIMOGES Cedex - FRANCE

déclarons que le(s) produit(s) Ref. Legrand : 04830, 04832, 04840, 04842, 04850, 04852, 04820 et 04822
declare that the product(s) Ref. Fael : 66-619726/36, 66-619786/96, 66-619846/56

désignation Borniers de répartition 80A-400VAC
designation

fabriqués et/ou gérés par : Legrand SA, Limoges
manufactured and/or run by

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil 73/23/CEE du 19-02-73 (Basse Tension)
satisfies(y) the provisions of Council Directive(s) modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22-07-93

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur.

*on condition that it is (they are) used in the manner intended
and/or in accordance with the current installation standards
and/or with the manufacturer's recommendations.*

Ces dispositions sont assurées par la conformité aux spécifications suivantes :
These provisions are ensured by conformity to the following specifications :

la conformité aux clauses prises en considération de la norme CEI 998-2-1 (1990)
essais électriques séquence I et II suivant CEI 947.3(1990) + add1(1994)

attesté par le Certificat de Conformité n° 036-99 du 06/02/1997
établi par le Laboratoire d'Essais de LEGRAND à Limoges.

LIMOGES, le 19/04/2004

J.L. CHAUVENT
Responsable Limousin Protection

Année d'apposition du marquage CE : 1997
Date of affixing CE marking :

