Adresse de l'émetteur : **LEGRAND DIVISION EDIA**

Site de MALAUNAY
Rue Paul Nouel
76770 MALAUNAY

DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY
N° 9.6.013/09

Appareil(s) : **Gamme de coffret Marina**
Sample Description :

Référence(s) : **36250 – 36251- 36252 – 36255 – 36256 – 36261 – 36263 – 36264**
Reference(s) **:** **36271- 36272 – 36275 – 36276 – 36281 – 36283 – 36284**

Caractéristiques : **Matière SMC RAL 7035**
Rated Characteristics :

Cet (ces) appareil(s) est (sont) conforme(s) à la norme :
This (These) device(s) is (are) in accordance with :

CEI 60695-2-1 Concernant la résistance au feu au fil incandescent . Le classement obtenu est 960°C avec extinction inférieure à 30 s attesté par le résultat d'essai N° 194/015/08 établi par le Laboratoire d'essai de Legrand EDIA Applications industrielles.

Cette déclaration comprend : 1 page
This declaration contains :

Date de délivrance
Issue date

Le : **24/09/2009**

Le responsable Laboratoire
Head of test Laboratory
T. BEDEL

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou insertion de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND. Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.
This document shall not be reproduced except in full without the written approval of LEGRAND. This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.