



DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 83 / 2010

APPAREIL(S) : Prises 2P+T à détrompage avec cadre saillie
SAMPLE DESCRIPTION :

77114, 78836, 80266 , 80276

REFERENCE(S) :

REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES : 16A 250v~
RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :
THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

à la norme CEI 60529 (1989) + A1 (1999) degré IP 41


à la norme NF EN 62262 (2004) code IK04

Cette déclaration comprend : 1 page

Date de délivrance : 17/09/2010
Issue date :

This declaration contains : 1 page

Responsable du Laboratoire Produits Central
Head of test Laboratory
Jean-Marc LIBOUTET



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute réproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND.

Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.

This document shall not be reproduced, except as a complete photographic facsimile. Any partial reproduction, as well as the insertion of any results into an accompanying text for distribution, requires the prior written approval of LEGRAND.

This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.

LEGRAND - 128, Avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - F 87045 LIMOGES Cedex - Tél. : (33) 05.55.06.85.92