

## Zestaw adapterów, 1250A, NZM4/NZM14

Typ **NZM4-XAS14-1250**  
 Catalog No. **283291**

## Program dostaw

|                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------|
| Akcesoria                                                                                                                                                                                                                        |       |   | Zestaw adapterów przyłączeniowych |
| liczba przewodów                                                                                                                                                                                                                 |       |   | 3 pole                            |
| Prąd znamionowy                                                                                                                                                                                                                  | $I_n$ | A | $\leq 1250$                       |
| Stosowane do                                                                                                                                                                                                                     |       |   | NZM4, N4                          |
| <b>Wskazówki</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                   |
| Conversion kit for NZM14 to NZM4. Same connections as NZM14. Part no. contains parts for both sides of switch.                                                                                                                   |       |   |                                   |
| 3 connection extensions on outlet side                                                                                                                                                                                           |       |   |                                   |
| 3 connection extensions on trip block side                                                                                                                                                                                       |       |   |                                   |
| 1 long shroud for the outlet side                                                                                                                                                                                                |       |   |                                   |
| Paper drilling template in the assembly instructions (AWA)                                                                                                                                                                       |       |   |                                   |
| Cannot be combined with the module plate (NZM4-XKM...), flat cable terminal (NZM4-XKB), connection width extension (NZM4-XKV...), tunnel terminal (NZM4-XKA), connection on rear (NZM4-XKR) and withdrawable unit (NZM4-XAV...). |       |   |                                   |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                                    |  |  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439                                |  |  |                                                                                                                                               |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części                              |  |  |                                                                                                                                               |
| 10.2.2 Odporność na korozję                                        |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki                              |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple  |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV                 |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.5 Podnoszenie                                                 |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia                            |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.7 Napisy                                                      |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.3 Stopień ochrony powłok                                        |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pelzających            |  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym                         |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych                             |  |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia                        |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz                    |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9 Właściwości izolacji                                          |  |  |                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej          |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe                               |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego                 |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.10 Nagrzanie                                                    |  |  | Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów. |
| 10.11 Odporność na zwarcia                                         |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna                            |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.13 Działanie mechaniczne                                        |  |  | Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).                                                    |

## Dane techniczne zgodnie z ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)                                                                                                         |  |  |   |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Connection vane/phase spreader (ecI@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012]) |  |  |   |
| Suitable for number of poles                                                                                                                                                                     |  |  | 3 |

