



4128 23



4127 95



4127 90

Zgodność z normami IEC/EN 60730-1 i 60730-2-7, VDE 0631 część 1 i 2-7.

Programatory dzienne i tygodniowe.

Ręczne lub automatyczne (programatory Plug&Play) ustawianie czasu.

Napęd synchroniczny lub kwarcowy.

Zasilanie: 230 V~ – 50/60 Hz.

1 wyjście 16 A – 250 V~.

Montaż na wsporniku TH 35.

Pak.	Nr ref.	Programatory Plug&Play
1	4128 23	– Automatyczne ustawienie czasu przy powrocie zasilania, – Automatyczne przełączanie na czas letni/zimowy – Napęd kwarcowy, – Precyzja zegara: +/- 0,2 s/dzień, – Rezerwa pracy: 6 lat (czas pracy przy braku zasilania zewnętrznego), – 1 styk przełączalny 16 A – 250 V~ cosφ = 1, – Szerkość w modułach: 3. Programator dzienny 15-minutowe kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 30 min. Oznaczenie projektowe: T31 SU/WI. Programator tygodniowy 2-godzinne kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 4 godziny. Oznaczenie projektowe: W31 SU/WI
1	4128 12	Programatory z tarczą poziomą – Precyzja zegara: +/- 2,5 s/dzień (napęd kwarcowy), – Rezerwa pracy: 100 godzin (napęd kwarcowy), – 1 styk przełączalny 16 A – 250 V~ cosφ = 1, – Szerkość w modułach: 3. Programator dzienny z napędem synchronicznym 15-minutowe kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 30 min. Oznaczenie projektowe: T31.
1	4128 13	Programator dzienny z napędem kwarcowym 15-minutowe kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 30 min. Oznaczenie projektowe: QT31.
1	4128 14	Programator tygodniowy z napędem synchronicznym 2-godzinne kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 4 godziny. Oznaczenie projektowe: W31.
1	4127 95	Programator tygodniowy z napędem kwarcowym 2-godzinne kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 4 godziny. Oznaczenie projektowe: QW31.

Pak.	Nr ref.	Programatory z tarczą pionową
1	4127 80	– Precyzja zegara: +/- 2,5 s/dzień (napęd kwarcowy), – Rezerwa pracy: 100 godzin (napęd kwarcowy), – 1 styk przełączalny 16 A – 250 V~ cosφ = 1, – Szerkość w modułach: 1. Programator dzienny z napędem synchronicznym 15-minutowe kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 15 min. Oznaczenie projektowe: T11.
1	4127 90	Programator dzienny z napędem kwarcowym 15-minutowe kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 15 min. Oznaczenie projektowe: QT11.
1	4127 83	Programator tygodniowy z napędem synchronicznym 2-godzinne kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 2 godziny. Oznaczenie projektowe: W11.
1	4127 94	Programator tygodniowy z napędem kwarcowym 2-godzinne kroki czasowe programowania. Najkrótszy czas załączenia: 2 godziny. Oznaczenie projektowe: QW11.



Programatory czasowe cyfrowe **patrz obok**