

DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY n°i 6-0113-C

Page 1/1

Nous **LEGRAND**
We **128, Avenue de Lattre-de-Tassigny - F 87 045 Limoges Cedex - FRANCE**

déclarons que le(s) produit(s) **Floor boxes, # : 89644-49**
declare that the product(s)

fabriqués et / ou gérés par : **INOVAC, Sillé le Guillaume - filiale du groupe LEGRAND**
manufactured and / or run by :

est/sont conforme(s) aux spécifications suivantes : *comply with the following specifications :*

NF C 15-100 article 555.1.10

Les socles de prises de courant sont conformes IP24 et IK08 suivant la norme NF C 61-314 et IEC 60884-1
installés dans la boîte ci dessus.
*Socket-outlet comply with IP24 and IK08 according the standards NF C 61-314 and IEC 60884-1
when installed in this boxe*

EN 60670-23 (2008)

Charge verticale appliquée au travers toute la surface du couvercle : 1000 N
Vertical load applied through all the surface area : 1000 N

EN 60695-2-11 (2001), Fil incandescent/glow wire test : 650 °C, 30 secondes

Legrand tests

	Max deflection (mm)	6
Vertical load applied through small surface area (N)	750	
Vertical load applied through large surface area (N)	3000	

SILLE-LE-GUILLAUME, le 29/06/2009

Jean Luc Chartier
Responsable laboratoire INOVAC, Sillé le Guillaume

