



Deklaracja Zgodności

Dla poniższych produktów:

Product name	Item number	Product name	Item number
VFI 1000 ICT IoT	10122192	VFI 1000 ICT IoT UK	10122204
VFI 1500 ICT IoT	10122193	VFI 1500 ICT IoT UK	10122205
VFI 2000 ICT IoT	10122194	VFI 2000 ICT IoT UK	10122206
VFI 3000 ICT IoT	10122195	VFI 3000 ICT IoT UK	10122207
VFI 1000 ICR IoT	10122196	VFI 1000 ICR IoT UK	10122208
VFI 1500 ICR IoT	10122197	VFI 1500 ICR IoT UK	10122209
VFI 2000 ICR IoT	10122198	VFI 2000 ICR IoT UK	10122210
VFI 3000 ICR IoT	10122199	VFI 3000 ICR IoT UK	10122211

Niniejszym potwierdza się zgodność z wymaganiami określonymi w dyrektywie niskonapięciowej (LVD) 2014/35/UE, dyrektywie EMC 2014/30/UE oraz ograniczeniu stosowania niektórych substancji niebezpiecznych (RoHS) 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863. Do oceny zgodności z tymi dyrektywami zastosowano następujące normy:

Dyrektywa LVD:

EN 62040-1:2008 + A1:2013

Dyrektywa EMC:

EN 62040-2:2006 (EN 61000-4-2:2008, EN 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2013, EN 61000-4-8:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-2-2:2002)

EN 61000-3-2:2014 (dla prądu <16A na fazę)

EN 61000-3-3:2013

Dyrektywa RoHS:

EN IEC 63000:2018


Jednostką odpowiedzialną za tą dyrektywę jest producent urządzeń:

Nazwa firmy: BlueWalker GmbH
Adres firmy: Hellersbergstrasse 6, 41460 Neuss, Germany
Tel. / Fax: +49 213 120 617 59 / +49 213 120 617 57


BlueWalker GmbH
Hellensbergstrasse 6
41460 Neuss, Germany
Tel.: +49(0)2131 2064826
Fax: +49(0)2131 2061757

Osobą odpowiedzialną za tą dyrektywę jest:

Imię, Nazwisko: David Tong
Stanowisko: Managing Director
Data: 12.01.2021



Pieczęć firmowa i podpis