

# DECLARATION DE CONFORMITE DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 2067 16

APPAREIL(S) : Disjoncteurs TX<sup>3</sup>  
SAMPLE DESCRIPTION : MCBs TX<sup>3</sup>

REFERENCE(S) : 4 040 82  
REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES :  
RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :  
THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

**Le disjoncteur de la gamme TX<sup>3</sup> cité ci-dessus à un pouvoir de coupure de 25kA sous 230V ~, selon la norme IEC 60947-2.**

*MCBs TX<sup>3</sup> range mentioned above have 25kA breaking capacity under voltage 230V ~, according to standard IEC 60947-2.*


Cette déclaration comprend : 1 page

*This declaration contains : 1 page*

Date de délivrance : 18/11/2016  
Issue date :

Directeur Développement SBU Distribution d'Energie  
Development director of Energy Distribution SBU

M. Marcello RE



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND.

Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.

*This document shall not be reproduced, except as a complete photographic facsimile. Any partial reproduction, as well as the insertion of any results into an accompanying text for distribution, requires the prior written approval of LEGRAND.*

*This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.*

LEGRAND - 128, Avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - F 87045 LIMOGES Cedex - Tél. : (33) 05.55.06.84.66